

**ZESTAWIENIE UWAG OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH UCZESTNIKÓW RYNKU
DO PROJEKTU Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R.
INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI INSTALACJI MAGAZYNOWYCH (WERSJA 001)**

**WRAZ ZE STANOWISKIEM
OPERATORA SYSTEMU MAGAZYNOWANIA -
GAS STORAGE POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DĘBOGÓRZU**

Warszawa, 31.03. 2022 r.

I. Wprowadzenie

Poniższe zestawienie prezentuje:

1. uwagi ogólne i szczegółowe zgłoszone przez uczestników rynku do projektu z dnia 21 stycznia 2022 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych (wersja 001) („**IRiEIM**”) w ramach konsultacji przeprowadzonych przez Gas Storage Poland sp. z o.o. („**GSP**” lub „**OSM**”) w okresie od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r.;
2. uwagi ogólne i szczegółowe zgłoszone przez uczestników rynku w ramach konsultacji przeprowadzonych w trybie pkt 1.7.7. Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 10 grudnia 2020 r. wersja 003 („**Regulamin**”) w okresie od dnia 23 lutego 2022 r. do dnia 23 marca 2022 r., dotyczących Zmiany nr 1 do Regulaminu z dnia 23 lutego 2022 r. („**Zmiana nr 1**”), która weszła w życie 23 lutego 2022 r. (tj. od chwili jej opublikowania), w związku z koniecznością pilnego uwzględnienia w zapisach zmian dotyczących świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych („**RARS**”) Usługi Biletowej, wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2249 t.j. z późn. zm. – „**Ustawa o Zapasach**”), wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 202 – „nowelizacja ustawy o zapasach”).

Ze względu na fakt, że nowelizacja ustawy o zapasach weszła w życie już po otwarciu konsultacji publicznych projektu IRiEIM, w celu uwzględnienia w projekcie IRiEIM zmian dotyczących usługi Biletowej świadczonej przez RARS wynikających z tej nowelizacji, OSM dostosował termin konsultacji Zmiany nr 1 RŚUM do wymagań konsultacji dotyczących IRiEIM określonych w art. 9g ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm. – dalej „PE”) (termin ten wynosi miesiąc od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian).

Jednocześnie w informacji o otwarciu konsultacji publicznych Zmiany Nr 1 (opublikowanej w dniu 23 lutego 2022 r.) poinformowano uczestników rynku, że przedmiotowa zmiana oraz uwagi zgłoszone do jej treści w konsultacjach publicznych zostaną uwzględnione w opracowywanej przez GSP IRiEIM.

Postanowienia objęte Zmianą Nr 1 zostały wprowadzone do treści IRiEIM w tym samym brzmieniu, w którym wprowadzono je do Regulaminu (bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji merytorycznych w ich treści).

Obok uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych w zestawieniu przedstawiono stanowisko GSP. Uwagi w tabeli są uporządkowane zgodnie z kolejnością nadsyłania uwag.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym zestawieniu, należy interpretować zgodnie z definicjami zamieszczonymi w treści IRiEIM.

II. Zestawienie uwag zgłoszonych w toku procesu konsultacji projektu IRIEIM wraz ze stanowiskiem GSP

L.p.	Zgłaszający uwagę	Treść uwagi	Stanowisko GSP
1.	Uczestnik 1	Uwaga ogólna Kierunek i zakres merytoryczny przygotowanego projektu IRIEIM oceniamy jako pozytywny. Instrukcja opracowywana dla instalacji magazynowej, zgodnie z art. 9g ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j), powinna określać szczegółowe warunki korzystania z tej instalacji przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz planowania rozbudowy tej instalacji. Z punktu widzenia Uczestnika 1 w przedłożonym do konsultacji projekcie brakuje: • charakterystyki usług dla zatłaczania paliw gazowych do instalacji magazynowych lub grup tych instalacji, • charakterystyki usług dla odbioru paliw gazowych z instalacji magazynowych lub grup tych instalacji, • sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa gazowe, • procedur postępowania w przypadku awarii w instalacjach magazynowych, jak również • parametrów jakościowych paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu gazowego. Zauważamy jednocześnie, że dane dotyczące charakterystyki usług dla zatłaczania paliw gazowych oraz charakterystyki usług dla odbioru paliw gazowych były przygotowane i udostępnione użytkownikom ZUM¹ w Regulaminie Świadczenia Usług Magazynowych Gas Storage Poland sp. z	Uwaga nieuwzględniona IRIEIM określa objęte uwagą parametry usług, wymagane przez art. 9g ust.3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j – dalej „PE”) tj.: • charakterystyki usług dla zatłaczania paliw gazowych do instalacji magazynowych lub grup tych instalacji, • charakterystyki usług dla odbioru paliw gazowych z instalacji magazynowych lub grup tych instalacji, które uregulowano łącznie w rozdziałach 2.4, 2.5, 2.6 IRIEIM. Natomiast: • zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa gazowe określono w pkt 8.2 projektu IRIEIM. • procedury postępowania w przypadku awarii w instalacjach magazynowych określono w pkt 8.3 projektu IRIEIM. • parametry jakościowe paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu gazowego określono w pkt 2.10 projektu IRIEIM. Podkreślenia przy tym wymaga, że parametry stricte techniczne usług magazynowania nie powinny podlegać zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

		o.o., więc tym bardziej jest niezrozumiały ich brak w projekcie IRiEIM. ¹ https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/transparency-template/?page=regulacje-prawne/regulamin-magazynowania/	(„Prezesa URE”). Podejście to jest zgodne z praktyką operatorów systemów gazowych przesyłowego i dystrybucyjnego, w świetle której parametry stricte techniczne infrastruktury energetycznej (np. moce /przepustowości/ udostępniane użytkownikom tych systemów) nie są elementem treści opracowywanych przez tych operatorów instrukcji, lecz są publikowane na stronach internetowych tych operatorów. Jak dotąd praktyka ta była akceptowana również przez Prezesa URE zatwierdzającego IRiESP i IRiESD. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że dane dotyczące technicznych parametrów usług magazynowania dotychczas zamieszczone w rozdziale II Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej OSM. Objęte uwagą rozwiązania oznaczają zmianę dotychczasowego podejścia OSM, jednak wydaje się ona uzasadniona z praktycznego i operacyjnego punktu widzenia oraz nie powinna ona mieć negatywnego wpływu na sytuację ZUM. W szczególności specyfikacje techniczne oraz charakterystyki pracy będą publikowane na stronie internetowej OSM z podaniem daty i godziny publikacji. Ponadto ZUM będzie informowany przez OSM o każdej zmianie tych specyfikacji i charakterystyk, co przewidziano wyraźnie w nowym punkcie 2.6.7 projektu IRiEIM.
2.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt. 1.1.1. Definicje Przestój	Uwaga nieuwzględniona.

		W treści IRIEIM jest mowa o Przestoju oraz Przestoju Technologicznym. Z naszego doświadczenia jest nim to samo zdarzenie. W związku z powyższym, sugerujemy dodać do definicji Przestoju: <i>"Wyróżnia się Wiosenny Przestój Technologiczny oraz Jesienny Przestój Technologiczny, zgodnie z definicjami poniżej".</i>	Wyjaśnić należy, że zarówno Wiosenny Przestój Technologiczny jak i Jesienny Przestój Technologiczny stanowią szczególne rodzaje Przestojów w rozumieniu IRIEIM. Wszystkie te trzy pojęcia zostały zdefiniowane w pkt. 1.1.1 IRIEIM. Pojęcie Przestoju ma jednak szerszy zakres i oprócz Wiosennego Przestoju Technologicznego oraz Jesiennego Przestoju Technologicznego obejmuje również inne Przestoje, które mogą wystąpić w szczególności w związku z planowanymi Pracami w Instalacji Magazynowej, o których mowa w pkt. 4.5.1 IRIEIM (jeżeli nie byłoby możliwe ich zaplanowanie i wykonanie w okresie Wiosennego Przestoju Technologicznego lub Jesiennego Przestoju Technologicznego) lub w przypadku konieczności realizacji nieplanowanych Prac w Instalacji Magazynowej, o których mowa w pkt. 4.5.3 IRIEIM (nieplanowane Przestoje).
3.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt. 1.1.1. Definicje Regulamin RŚUM Proponujemy dodać w definicjach informację (mimo doprecyzowania na końcu IRIEIM w pkt. 9.1., że RŚUM zostanie zastąpiony przez IRIEIM, z chwilą jej wejścia w życie, stając się integralną częścią obowiązujących USUM. Dodatkowo, należałoby ujednolicić przykłady ze strony 65 IRIEIM, które wprost odwołują się do RŚUM.	Uwaga częściowo uwzględniona W treści przykładów opisanych w przypisach (2) i (2A) do pkt. 3.5.3 IRIEIM zastąpiono sformułowanie „RŚUM” sformułowaniem „IRIEIM”, w związku z czym przypisy te uzyskują brzmienie: „2 Przykład: sytuacja, w której w następstwie przydziału proporcjonalnego pozostanie do przydzielenia jeden Pakiet, którego zgodnie z IRIEIM nie można podzielić” „2A Przykład: sytuacja, w której w następstwie przydziału proporcjonalnego pozostaną do przydzielenia 3 Pakiety, których zgodnie z IRIEIM nie można przydzielić” W pozostałym zakresie należy wskazać, iż fakt, że IRIEIM z chwilą jej wejścia w życie zastępuje RŚUM, stając się integralną częścią obowiązujących USUM (tak samo jak obecnie RŚUM), jest standardową regulacją przejściową i

			wystarczające jest zamieszczenie jej w postanowieniach końcowych (pkt. 9.1 IRiEIM).
4.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt. 1.1.1. Definicje Usługa Biletowa Biorąc pod uwagę aktualną treść Ustawy o zapasach, po zmianach nowelizacją z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, należy wskazać, że umowę biletową mogą również świadczyć nie tylko przedsięwzięcia energetyczne, ale również przez organy administracji publicznej – RARS (Rządową Agencję Rezerw Strategicznych). W związku z powyższym, proponujemy dodać zapis: <i>"albo inny podmiot prawa lub jednostkę administracji publicznej, której przepisy prawa umożliwiają świadczenie takiej usługi".</i>	Uwaga częściowo uwzględniona. W związku z koniecznością pilnego uwzględnienia w zapisach obecnie obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 10 grudnia 2020 r. (wersja 003) (dalej: „Regulamin”) zmian wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 202), na podstawie punktu 1.7.7. do Regulaminu w dniu 23 lutego 2022 r. opublikowano i wprowadzono w życie Zmianę Nr 1 do Regulaminu, wprowadzającą do Regulaminu m.in. pojęcia „RARS” (oznaczające Rządową Agencję Rezerw Strategicznych”) oraz zmianę definicji „Usługi Biletowej”. Zgodnie z trybem pkt 1.7.7. Regulaminu przedmiotowe zmiany zostały poddane odrębnym miesięcznym konsultacjom ex post, które zostaną uwzględnione w opracowywanej przez OSM IRiEIM. Ze względu na fakt, że nowelizacja ustawy o zapasach weszła w życie już po otwarciu konsultacji publicznych projektu IRiEIM, w celu uwzględnienia w projekcie IRiEIM zmian dotyczących usługi Biletowej świadczonej przez RARS wynikających z tej nowelizacji, OSM dostosował termin konsultacji Zmiany nr 1 RŚUM do wymagań konsultacji dotyczących IRiEIM określonych w art. 9g ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm. – dalej „PE”) (termin ten wynosi miesiąc od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian).

			Jednocześnie w informacji o otwarciu konsultacji publicznych Zmiany Nr 1 (opublikowanej w dniu 23 lutego 2022 r.) poinformowano uczestników rynku, że przedmiotowa zmiana oraz uwagi zgłoszone do jej treści w konsultacjach publicznych zostaną uwzględnione w opracowywanej przez GSP IRIEIM. Postanowienia objęte Zmianą Nr 1 zostały wprowadzone do treści IRIEIM w tym samym brzmieniu, w którym wprowadzono je do Regulaminu (bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji merytorycznych w ich treści). Zgodnie z nowym brzmieniem zmienionej w powyższym trybie definicji „Usługi Biletowej: Usługa Biletowa to „usługa obejmująca wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, wykonywana przez przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub dokonujące przywozu gazu ziemnego albo przez RARS, na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i dokonującego przywozu gazu ziemnego, świadczona w trybie Ustawy o Zapasach;” Jednocześnie, w ramach Zmiany Nr 1 wprowadzono do Regulaminu oraz do IRIEIM definicję „RARS” oraz pkt 2.8.2 odnoszący się szczegółowo do przypadku świadczenia Usługi Biletowej przez RARS.
5.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt. 1.1.1. Definicje USUM Dobowa Aktualna definicja brzmi: USUM o charakterze ramowym w zakresie wykorzystywania wyłącznie UM Dobowych. Sugerujemy usunięcie z definicji nawiązania do umowy ramowej, bo umowa na UM Dobowe to nie jest umowa ramowa - zgodnie z definicją Umowy Ramowej. Tym bardziej, że w	Uwaga nieuwzględniona. USUM Dobowa jest umową o charakterze umowy ramowej (pozwalającej na zamawianie UM Dobowych zgodnie z pkt. 2.3.1.12-2.3.1.18 IRIEIM poprzez składanie zleceń), z tym, że jest to inny rodzaj umowy o charakterze ramowym niż USUM Ramowa zdefiniowana w pkt. 1.1.1 IRIEIM.

		definicji Umowy Ramowej nie znajduje odesłanie do Umowy Dobowej (Umowa Ramowa to USUM określająca warunki zawierania na jej podstawie USUM Krótkoterminowych lub USUM Długoterminowych).	Z uwagi na powyższe obie ww. umowy, jako dwie różne umowy o charakterze ramowym, zostały zdefiniowane oddzielnie, a w definicji USUM Dobowej celowo nie użyto określenia „USUM Ramowa” pisanego wielką literą, ale zwrotu „USUM o charakterze ramowym”. Innymi słowy, USUM Ramowa oraz USUM Dobowa to dwie różne umowy o charakterze ramowym, które pojawiają się w IRiEIM. Konsekwentnie w treści dokumentu są one traktowane rozłącznie, np. pkt. 3.1.4 IRiEIM stanowi, że „USUM Ramowa i USUM Dobowa jest zawierana na czas nieokreślony.”
6.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt. 1.1.1. Definicje Ustawa o zapasach Błędne odesłanie do podstawy prawnej. Jest: „Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 411”, powinno być: „Dz.U. 2021, poz. 2249 ze zm.”	Uwaga uwzględniona Zaktualizowano publikator aktu prawnego.
7.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt. 1.2.3. W zdaniu ostatnim powinno być dodana USUM. Jest: „Świadczenie UM na rzecz ZUM następuje w oparciu o IRiEIM, OWU oraz Taryfę”. Powinno być: „Świadczenie UM na rzecz ZUM następuje w oparciu o <u>USUM</u>, IRiEIM, OWU oraz Taryfę”.	Uwaga uwzględniona Wprowadzono zmianę w pkt. 1.2.3 IRiEIM poprzez nadanie mu brzmienia: „Świadczenie UM na rzecz ZUM następuje w oparciu o USUM, IRiEIM, OWU oraz Taryfę”.
8.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt 2.8.3 Z uwagi na brzmienie nowelizacji Ustawy o Zapasach, jeden z	Uwaga częściowo uwzględniona

		ZUM (t.j. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) wykonujący Usługę Biletową <u>nie jest zobowiązany</u> do uzyskania decyzji Prezesa URE wyrażającej zgodę na zawarcie umowy o wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o której mowa w art. 24.b ust 6 Ustawy o Zapasach, stąd – w naszej ocenie – nie jest zobowiązany do dostarczenia OSM kserokopii takiej decyzji. Propozycja zmiany: „ZUM wykonujący Usługę Biletową jest zobowiązany do dostarczenia OSM kserokopii decyzji Prezesa URE wyrażającej zgodę na zawarcie umowy o wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o której mowa w art. 24.b ust 6 Ustawy o Zapasach niezwłocznie po jej otrzymaniu, <u>poza przypadkami wskazanymi w art. 70c Ustawy o Zapasach.</u>”	Na podstawie punktu 1.7.7. Regulaminu w dniu 23 lutego 2022 r. opublikowano i wprowadzono w życie Zmianę Nr 1 do Regulaminu, wprowadzającą pkt 2.8.2 odnoszący się szczegółowo do świadczenia Usługi Biletowej przez RARS, uwzględniający m.in. brak obowiązku uzyskiwania przez RARS decyzji Prezesa URE wyrażającej zgodę na projekt umowy biletowej. Zgodnie z trybem pkt. 1.7.7. Regulaminu przedmiotowe zmiany zostały poddane odrębnym miesięcznym konsultacjom ex post (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi konsultacji IRiEIM), a uwagi zgłoszone w tych konsultacjach zostaną uwzględnione w opracowywanej przez OSM IRiEIM. Postanowienia objęte Zmianą Nr 1 zostały wprowadzone do treści IRiEIM w tym samym brzmieniu, w którym wprowadzono je do Regulaminu (bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji merytorycznych w ich treści).
9.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa Specyfikacja techniczna (brak w IRiEIM) Brakuje odesłania do specyfikacji technicznej (danych technologicznych) instalacji magazynowych, aktualnie ujętych w RŚUM Części II PARAMETRY UM W POSZCZEGÓLNYCH IM I GIM (str. 119 i następne). Stoimy na stanowisku, że dane ujęte w ww. części RŚUM są istotne i powinny zostać ujęte w IRiEIM chociażby z tego względu, że IRiEIM jest traktowana jako dokument para-techniczny, jak w przypadku IRiESD czy IRiESP.	Uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie jak do uwagi nr 1. Specyfikacje techniczne będą udostępniane na stronie internetowej OSM, podobnie jak to ma miejsce w przypadku OSP (IRiESP nie zawiera specyfikacji technicznych, są one dostępne na stronie internetowej OSP). Nie ma potrzeby powielania tych danych w IRiEIM i każdorazowego zatwierdzania IRiEIM w przypadku ich zmiany.

10.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa Pakiety (brak w IRIEIM) Brakuje odesłania do specyfikacji technicznej (danych technologicznych) instalacji magazynowych, aktualnie ujętych w RŚUM Części II PARAMETRY UM W POSZCZEGÓLNYCH IM I GIM (str. 119 i następne). Stoimy na stanowisku, że dane ujęte w ww. części RŚUM są istotne i powinny zostać ujęte w IRIEIM chociażby z tego względu, że IRIEIM jest traktowana jako dokument paratechniczny, jak w przypadku IRIESD czy IRIESP. W naszym przekonaniu przyjęcie odpowiednika 200 MWh dla Pakietu nie odpowiada aktualnym kryterium rynkowym. Z uwagi na to, że na rynku gazu pozostaje coraz mniej niezależnych uczestników (nie należących do grup kapitałowych), uczestnicy ci nie potrzebują aż tak dużej pojemności czynnej przewidzianej na Pakiet – tj. 200 MWh. Podmiot, który chciałby zawrzeć umowę USUM na przykład na zapas obowiązkowy w ilości 220 MWh musiałby uczestniczyć w procedurze wnioskowej czy aukcyjnej, wnosząc o przydzielenie mu 2 Pakietów, czyli 400 MWh, mimo że potrzebuje jedynie 220 MWh. Jest to wyjątkowo kosztowne i nierynkowe dla tych podmiotów. Stąd też sugerujemy zmniejszenie wolumenu odpowiadającemu pojedynczemu Pakietowi do 50 MWh lub 100 MWh.	Uwaga nieuwzględniona. W odniesieniu do pierwszej części uwagi dotyczącej ujęcia w IRIEIM specyfikacji technicznych, stanowisko OSM zostało przedstawione w odpowiedzi na uwagę nr 1 i uwagę nr 9. W odniesieniu do wielkości Pakietów podkreślić należy, iż na przestrzeni ostatnich lat OSM dokonał wielokrotnego zmniejszenia wielkości Pojemności Czynnej przypisanej do Pakietu. W pierwszej połowie 2017 r. OSM ponad pięciokrotnie zredukował wielkość pojemności czynnej przypisanej do pakietu, która została zmniejszona z poziomu 5 486 MWh do poziomu 1000 MWh. Następnie w roku 2019 OSM, kierując się przede wszystkim potrzebami rynku oraz optymalnego wykorzystania instalacji magazynowych, podjął decyzję w sprawie zmniejszenia pojemności czynnej w oferowanych produktach, z poziomu 1000 MWh do poziomu 200 MWh W przekonaniu OSM dalsze zmniejszenie pakietu do poziomu 200 MWh było kolejnym istotnym krokiem w stronę właściwego dostosowania oferty do potrzeb rynku gazu wynikających m.in. z wejścia w życie nowelizacji ustawy o zapasach z 22 lipca 2016 r. rozszerzającej zakres podmiotowy tej ustawy. Zmiana wielkości Pakietów będzie mogła zostać rozważona w przyszłości, natomiast obecnie OSM nie przewiduje zmian w tym zakresie uznając obecną wielkość Pakietu za optymalną z punktu widzenia eksploatacji Instalacji Magazynowych oraz potrzeb rynku.
-----	-------------	---	---

11.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt 2.7.10. Przypadek ustania obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych Aktualne brzmienie tego punktu jest potraktowane skrótowo i mało precyzyjnie. Pkt. 2.7.10 wskazuje, że w przypadku ustania obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego przez ZUM, ZUM obowiązany jest odebrać Paliwo Gazowe stanowiące uprzednio zapas obowiązkowy najpóźniej do końca Okresu Odbioru trwającego w dniu ustania tego obowiązku, a jeżeli ten obowiązek ustał poza Okresem Odbioru lub ze względów technicznych nie jest możliwe odebranie tego Paliwa Gazowego do końca trwającego Okresu Odbioru – do końca najbliższego Okresu Odbioru. W naszym przekonaniu, skoro zostanie usunięta ustawowa podstawa do utrzymywania zapasów obowiązkowych (np. w skutek zmiany bądź derogacji Ustawy o Zapasach), umowa USUM dot. utrzymywania zapasów obowiązkowych powinna wygasnąć w dniu wejścia w życie takich przepisów zmieniających Ustawę o Zapasach, a opłata z tytułu świadczenia usług magazynowania powinna zostać naliczona wyłącznie proporcjonalnie do daty (dnia, miesiąca) wejścia w życie zmian tych przepisów lub nie później niż do końca miesiąca gazowego, w którym weszły w życie przepisy zmieniające Ustawę o Zapasach (ustanie obowiązku). Dodatkowe opłaty z tytułu wygaśnięcia UM nie powinny być naliczane (w szczególności wskazana w pkt. 7.7 opłata ZOK).	Uwaga nieuwzględniona. Pkt. 2.7.10, którego dotyczy uwaga, nie odnosi się do przypadku uchylecia obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych w następstwie zmiany przepisów prawa. Punkt ten dotyczy przypadku (który może wystąpić w obecnym stanie prawnym) ustania obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych (w części lub w całości) na skutek niewydania decyzji w sprawie weryfikacji wielkości zapasów obowiązkowych (np. w związku z zakończeniem działalności ZUM w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą) lub wydania decyzji określającej na kolejny rok gazowy mniejszą niż w poprzednim wielkość zapasu obowiązkowego. Natomiast w przypadku zmiany przepisów prawa, niezbędne będzie zweryfikowanie i wprowadzenie zmian w większej liczbie postanowień IRiEIM, np. w tych dotyczących przydzielania usług w pierwszeństwie pod zapas.
-----	-------------	---	--

12.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt 2.7.7.4. Aktualnie obowiązek OSM polegający na przekazaniu charakterystyki IM <u>nie jest</u> ograniczony w czasie: OSM przekazuje do OSP charakterystyki Instalacji Magazynowych lub Grupy Instalacji Magazynowych, w celu weryfikacji technicznych możliwości dostarczenia obowiązkowych zapasów gazu ziemnego do Systemu Przesyłowego w czasie nie dłuższym niż 40 dni. Proponujemy przywołać termin ustawowy z art. 24 ust. 3a Ustawy o Zapasach, to jest termin do 15 czerwca, jako termin maksymalny (propozycja wpisana kursywą): OSM przekazuje do OSP charakterystyki Instalacji Magazynowych lub Grupy Instalacji Magazynowych <i>w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego</i>, w celu weryfikacji technicznych możliwości dostarczenia obowiązkowych zapasów gazu ziemnego do Systemu Przesyłowego w czasie nie dłuższym niż 40 dni.	Uwaga nieuwzględniona. Nie jest niezbędne, aby IRIEIM powielala terminy ustawowe, co do których przestrzegania OSM jest zobowiązany z mocy prawa. Ponadto, przywołany w uwadze art. 24 ust. 3a Ustawy o zapasach przewiduje przekazywanie do OSP charakterystyk instalacji magazynowej nie tylko do dnia 15 czerwca każdego roku, ale także na żądanie operatora („lub na żądanie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych.”).
-----	-------------	--	---

13.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt 2.7.7.5. Aktualnie obowiązek informacyjny OSM <u>nie jest</u> ograniczony w czasie. Proponujemy wprowadzić następującą zmianę (propozycja wpisana kursywą): W przypadku utrzymywania zapasów obowiązkowych w Grupie Instalacji Magazynowych, na pisemny wniosek ZUM, <i>jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania takiego wniosku</i>, OSM przekaze ZUM informację o tym, w której Instalacji Magazynowej lub w których Instalacjach Magazynowych, wchodzących w skład Grupy Instalacji Magazynowych, znajduje się Paliwo Gazowe stanowiące zapasy obowiązkowe utworzone przez tego ZUM.	Uwaga uwzględniona – wprowadzono termin 5 dni na przekazanie informacji. „W przypadku utrzymywania zapasów obowiązkowych w Grupie Instalacji Magazynowych, na pisemny wniosek ZUM, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, OSM przekaze ZUM informację o tym, w której Instalacji Magazynowej lub w których Instalacjach Magazynowych, wchodzących w skład Grupy Instalacji Magazynowych, znajduje się Paliwo Gazowe stanowiące zapasy obowiązkowe utworzone przez tego ZUM”
14.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt 2.7.14. Punkt ten wskazuje na sytuacje, kiedy OSM nie może świadczyć usługi: Na ilość Zdolności Magazynowych na Warunkach Ciągłych <u>umożliwiających</u> tworzenie zapasu obowiązkowego mają wpływ w szczególności: (...). W naszym przekonaniu słowo „umożliwiające” należy zamienić na „<u>uniemożliwiające</u>”, w przeciwnym wypadku ten zapis jest nielogiczny.	Uwaga nieuwzględniona. Użyte w postanowieniu sformułowanie „umożliwiających tworzenie zapasu obowiązkowego” jest prawidłowe. Odwołuje się do okoliczności, branych pod uwagę przy określaniu możliwości tworzenia zapasu obowiązkowego.
15.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa punkt 3.7.14.3.3 Prosimy o doprecyzowanie definicji „ciągłości świadczenia UM”. W pkt. 3.7.11.3.3. jest mowa o tym, że jeżeli dokonując	Uwaga uwzględniona Wymóg ciągłości miał w swoim zamierzeniu m.in. przeciwdziałać blokowaniu przez ZUM-ów przydziału zdolności magazynowych na kolejne lata.

		zmniejszenia ilość Zdolności Magazynowych w odniesieniu do jednego lub kilku z wnioskowanych okresów Wnioskodawca chce dla któregoś z pozostałych okresów odrzucić Alokację Zdolności w całości, powinien to wyraźnie wskazać, podając dla danego okresu wielkość zerową. <u>Powinien przy tym uwzględnić wymóg zachowania ciągłości świadczenia UM.</u> Taki wymóg (zasada) nie został zdefiniowany w IRiEIM. Nie możemy również odnaleźć podstawy prawnej, która nakazuje utrzymywać ciągłość świadczenia usług magazynowych.	Podstawę prawną do wprowadzenia rozwiązań, których dotyczy uwaga, stanowi art. 17 Rozporządzenia WE 715/2009 oraz wydane na jego podstawie wytyczne ERGEG dotyczące usług TPA w zakresie magazynowania paliw gazowych, w świetle których przyjęte przez OSM mechanizmy alokacji zdolności magazynowych powinny zapewniać m.in. maksymalne, optymalne i efektywne pod względem technicznym i ekonomicznym wykorzystanie zdolności magazynowych i instalacji magazynowych. Zasada zachowania ciągłości usługi dotyczy Zdolności Magazynowych, które podlegają przydziałowi w ramach danej Procedury Wnioskowej i ma na celu, aby przydziały zdolności magazynowych w ramach tej procedury nie prowadziły do sytuacji, w której ZUMy wzajemnie blokują sobie możliwość korzystania ze zdolności magazynowych, uzyskując zróżnicowany przydział w okresie lub okresach umownych objętych wnioskiem. W projekcie IRiEIM zaproponowano uzupełnienie 3.7.14.3.3 IRiEIM przedstawione poniżej (fragment pogrubioną czcionką): „Jeżeli dokonując zmniejszenia ilości Zdolności Magazynowych w odniesieniu do jednego lub kilku z wnioskowanych okresów Wnioskodawca chce dla któregoś z pozostałych okresów odrzucić Alokację Zdolności w całości, powinien to wyraźnie wskazać, podając dla danego roku wielkość zerową. Powinien przy tym uwzględnić wymóg zachowania ciągłości świadczenia UM, tj. wymóg, zgodnie z którym w wyniku uzyskania Przydziału Zdolności w danej Procedurze Wnioskowej nie może dojść do sytuacji, w której: a) w pierwszym okresie umownym przydział wynosi „0” a w odniesieniu do kolejnego okresu umownego
--	--	---	---

			lub kolejnych objętych wnioskiem okresów umownych przydział zdolności magazynowych wynosi „>0”; b) między okresami umownymi, w których przydział zdolności magazynowych wynosi „>0” jest okres umowny, w którym przydział wynosi „0”. Analogiczne zmiany zaproponowano w pkt. 3.7.11.3.3 projektu IRIEIM.
16.	Uczestnik 2	Uwaga ogólna W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która przewiduje możliwość tworzenia i utrzymywania przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zapasów gazu ziemnego w instalacjach magazynowych operatora systemu magazynowania. Zapisy IRIEIM nie regulują tej możliwości.	Uwaga uwzględniona. Na podstawie punktu 1.7.7. Regulaminu w dniu 23 lutego 2022 r. opublikowano i wprowadzono w życie Zmianę Nr 1 do Regulaminu, wprowadzającą pkt 2.8.2 odnoszący się szczegółowo do świadczenia Usługi Biletowej przez RARS, uwzględniający m.in. fakt braku obowiązku uzyskiwania przez RARS decyzji weryfikującej wielkość zapasów obowiązkowych. Zgodnie z trybem pkt. 1.7.7. Regulaminu przedmiotowe zmiany zostały poddane odrębnym miesięcznym konsultacjom ex post (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi konsultacji IRIEIM), a uwagi zgłoszone w tych konsultacjach zostaną uwzględnione w opracowywanej przez OSM IRIEIM. Postanowienia objęte Zmianą Nr 1 zostały wprowadzone do treści IRIEIM w tym samym brzmieniu, w którym wprowadzono je do Regulaminu (bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji merytorycznych w ich treści).

17.	Uczestnik 2	Uwaga szczegółowa pkt 3.5.3. Potrzeba uaktualnienia zapisu w przypisie 2 i 2a: zmiana RŚUM na IRIEIM. <i>Przykład: sytuacja, w której w następstwie przydziału proporcjonalnego pozostanie do przydzielenia jeden Pakiet, którego zgodnie z RŚUM IRIEIM nie można podzielić.</i> Z chwilą wejścia w życie IRIEIM zostanie uchylony Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania.	Uwaga uwzględniona – poprawka redakcyjna
18.	Uczestnik 3	Uwaga szczegółowa pkt 2.6.2.1.; 2.6.2.2.; 2.6.4.1.; 2.6.4.2; 2.6.6.1.; 2.6.6.2 Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu obligującego OSM do niezwłocznego poinformowania ZUM drogą mailową o zmianach opublikowanych na stronie internetowej w zakresie, o którym mowa we wskazanych punktach.	Uwaga uwzględniona Dodano nowy pkt 2.6.7 o następującej treści: „W przypadku zmiany charakterystyk, o których mowa w pkt. 2.6.2, 2.6.4 lub 2.6.6, OSM niezwłocznie powiadamia wszystkich ZUM o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail wskazane przez ZUM w treści USUM, wskazując, że aktualna Specyfikacja Techniczna jest dostępna na stronie internetowej OSM.”
19.	Uczestnik 3	Uwaga szczegółowa pkt 2.6.2.1. pkt. g; 2.6.4.1. pkt. g; 2.6.6.1. pkt. g Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu obligującego OSM do udostępnienia ZUM charakterystyk odbioru i załączania GIM Kawerna, GIM Sanok i IM PMG Wierzchowice w postaci numerycznej. Pożądaną formą jest edytowalna tabela w pliku excel.	Uwaga nieuwzględniona Charakterystyki udostępniane przez OSM odzwierciedlają w pełni możliwości eksploatacji instalacji magazynowych. OSM przekazuje 3-dniowe możliwości pracy.
20.	Uczestnik 3	Uwaga szczegółowa pkt 2.6.2.1. pkt. b; 2.6.4.1. pkt. b; 2.6.6.1. pkt. b	Uwaga nieuwzględniona.

		Poza okresami przestoju technologicznego czas niezbędny do rozpoczęcia realizacji Nominacji lub Renominacji, liczony od momentu rozpoczęcia procedury rozpatrywania Nominacji lub Renominacji powinien być stały i wynosić 2 godziny. Wnioskujemy o wprowadzenie 2-godzinnego wyprzedzenia w zakresie składania renominacji we właściwych punktach IRIEM. Wprowadzenie 2-godzinnego wyprzedzenia będzie spójne z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.	Czas rozpatrywania renominacji określone w pkt 4.1.3.2; IRIEM powiązane są ściśle z aktualnymi parametrami pracy magazynu oraz procedurą rozpatrywania renominacji. Zgodnie z pkt 4.1.2.4 oraz 4.1.3.5 w uzasadnionych przypadkach, służby dyspozytorskie ZUM i OSM, mogą w trybie dyspozytorskim uzgodnić skrócenie czasu określonego zgodnie z pkt 2.6.2.1 lit. (b), pkt. 2.6.4.1 lit. (b) i pkt. 2.6.6.1 lit. (b). Ponadto, w przypadku instalacji magazynowych czas ten jest niezbędny do zmiany strumienia gazu zatłaczania/odbioru do/z IM/GIM
21.	Uczestnik 3	Uwaga szczegółowa pkt 2.8 Wnioskujemy o wprowadzenie dla podmiotu zlecającego świadczenie usługi biletowej uprawnienia do ubiegania się o udzielenie przez OSM informacji na temat zapasu obowiązkowego utrzymywanego na jego rzecz w zakresie: ilości utrzymywanego zapasu obowiązkowego, mocy zatłaczania i odbioru gazu stanowiącego zapas obowiązkowy.	Uwaga nieuwzględniona OSM nie jest stroną umowy biletowej. Z umowy tej wynikają wielkości zapasów obowiązkowych objęte Usługą Biletową. Natomiast moce wynikają z parametrów Pakietów, które są publicznie dostępne na stronie internetowej OSM i zostały określone w sposób zapewniający spełnienie parametrów technicznych zapasów obowiązkowych wynikających z Ustawy o Zapasach.
22.	Uczestnik 3	Uwaga szczegółowa pkt 4.9., 4.10 Wnioskujemy o wprowadzenie wzoru oświadczenia umożliwiającego poinformowanie OSM o zawartej transakcji.	Uwaga w części uwzględniona OSM rozważy przygotowanie i opublikowanie oświadczenia na stronie internetowej OSM.

23.	Uczestnik 3	Uwaga szczegółowa pkt 4.9.2 Wnioskujemy o doprecyzowanie czy w przypadku transakcji przenoszącej własność Paliwa Gazowego, dwie strony (ZUM przenoszący i ZUM przyjmujący) muszą poinformować OSM o elementach zawartej transakcji. Czy wystarczy oświadczenie obustronnie podpisane przez ZUM i przekazane przez jedną ze stron?	Uwaga uwzględniona Doprecyzowano pkt 4.9.2. „4.9.2.W przypadku zawarcia transakcji przenoszącej własność Paliwa Gazowego utrzymywanego w danej Instalacji Magazynowej lub Grupie Instalacji Magazynowych w ramach USUM zawartej przez ZUM, na innego ZUM będącego stroną USUM, umożliwiającą dalsze przechowywanie tego Paliwa Gazowego w tej samej Instalacji Magazynowej lub Grupie Instalacji Magazynowych, ZUM są zobowiązani do poinformowania OSM o elementach zawartej transakcji mających znaczenie dla dalszej realizacji USUM, w formie odrębnie złożonych zgodnych oświadczeń lub w formie jednego zgodnego oświadczenia podpisanego przez obie strony, w szczególności o stronach transakcji, przedmiocie transakcji oraz wolumenie gazu utrzymywanego przez ZUM w Instalacji Magazynowej lub Grupie Instalacji Magazynowych objętego transakcją, nie później niż w dniu jej zawarcia oraz do dostarczenia OSM zaktualizowanych oświadczeń o których mowa w pkt 3.3.1.4.2 w terminie 7 dni od daty zawarcia tej transakcji, jeżeli w wyniku jej zawarcia oświadczenia, o których mowa w pkt 3.3.1.4.2, stałyby się nieaktualne.”
24.	Uczestnik 3	Uwaga szczegółowa pkt 4.10.1.5 (c) Wnioskujemy o dodanie wzoru oświadczenia dla nabywcy praw o akceptacji obowiązków wynikających z USUM.	Uwaga w części uwzględniona OSM rozważy przygotowanie i opublikowanie oświadczenia na stronie internetowej OSM.

25.	Uczestnik 4	Uwaga szczegółowa pkt 2.6.2.1 lit. (b) Aktualne brzmienie punktu: „2.6.2.1. Na swojej stronie internetowej OSM publikuje dla GIM Kawerna aktualne: (b) informacje o czasie niezbędnym do rozpoczęcia realizacji Nominacji lub Renominacji, liczonym od momentu rozpoczęcia procedury rozpatrywania Nominacji lub Renominacji,” Zwracamy uwagę, że zgodnie z pkt. 4.1.2.1. „ZUM przekazuje Nominacje do OSM nie później niż do godz. 14.00 Doby Gazowej poprzedzającej Dobę Gazową, której ta Nominacja dotyczy”. Oznacza to, że wymagane wyprzedzenie dla rozpoczęcia realizacji nominacji wynosi 16 godzin. Nie ma potrzeby dodatkowej publikacji informacji na stronie internetowej w tym zakresie. Jeśli chodzi o wymagane wyprzedzenie dla składania renominacji, proponujemy o wskazanie wymaganego wyprzedzenia bezpośrednio w pkt. 4.1.3.1 dotyczącym terminu składania renominacji. Wymagane wyprzedzenie powinno być jasno wskazane w IRIEIM. Jednocześnie zwracamy uwagę, że należy zapewnić spójność rozwiązań z rozwiązaniami przyjętymi w systemie przesyłowym (zgodnymi z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych). Zgodnie z IRIESP minimalne wyprzedzenie dla składania renominacji do OSP wynosi 2 godziny. Przyjęcie innego wymaganego wyprzedzenia w zakresie renominacji składanych do OSM może w konsekwencji spowodować utrudnienia w procedurze sprawdzania zgodności renominacji dla punktów na połączeniu instalacji magazynowych z systemem przesyłowym w przypadku, gdy wyprzedzenie wskazane na stronie OSM będzie krótsze. Jeśli wymagane	Uwaga nieuwzględniona. Czasy rozpatrywania renominacji określone w pkt 4.1.3.2; IRIEM powiązane są ściśle z aktualnymi parametrami pracy magazynu oraz procedurą rozpatrywania renominacji. Zgodnie z pkt 4.1.2.4 oraz 4.1.3.5 w uzasadnionych przypadkach, służby dyspozytorskie ZUM i OSM, mogą w trybie dyspozytorskim uzgodnić skrócenie czasu określonego w 2.6.2.1 lit. (b), pkt. 2.6.4.1 lit. (b) i pkt. 2.6.6.1 lit. (b). Ponadto, w przypadku instalacji magazynowych czas ten jest niezbędny do zmiany strumienia gazu zatlaczania/odbioru do/z IM/GIM. Wskazujemy jednocześnie, że ZUM zobowiązany jest złożenia renominacji w tej samej godzinie do OSM i OSP w celu sprawdzenia jej zgodności. Mając na uwadze pkt 4.1.4.2.
-----	-------------	--	--

		wyprzedzenie będzie dłuższe niż 2 godziny, to może wystąpić potrzeba zastosowania zasady mniejszego strumienia w związku z renominacjami złożonymi do OSP. W związku z powyższym proponujemy rozważenie wskazania w IRIEM 2-godzinnego wyprzedzenia dla renominacji. W przeciwnym wypadku niezachowanie wymaganego wyprzedzenia dla składanych renominacji powinno stanowić przesłankę do odrzucenia renominacji.	
26.	Uczestnik 4	Uwaga szczegółowa pkt 2.6.4.1 lit. (b) Aktualne brzmienie punktu: „2.6.4.1. Na swojej stronie internetowej OSM publikuje dla GIM Sanok aktualne: (b) informacje o czasie niezbędnym do rozpoczęcia realizacji Nominacji lub Renominacji, liczonym od momentu rozpoczęcia procedury rozpatrywania Nominacji lub Renominacji,” Zwracamy uwagę, że zgodnie z pkt. 4.1.2.1. „ZUM przekazuje Nominacje do OSM nie później niż do godz. 14.00 Doby Gazowej poprzedzającej Dobę Gazową, której ta Nominacja dotyczy”. Oznacza to, że wymagane wyprzedzenie dla rozpoczęcia realizacji nominacji wynosi 16 godzin. Nie ma potrzeby dodatkowej publikacji informacji na stronie internetowej w tym zakresie. Jeśli chodzi o wymagane wyprzedzenie dla składania renominacji, proponujemy o wskazanie wymaganego wyprzedzenia bezpośrednio w pkt. 4.1.3.1 dotyczącym terminu składania renominacji. Wymagane wyprzedzenie powinno być jasno wskazane w IRIEM. Jednocześnie zwracamy uwagę, że należy zapewnić spójność rozwiązań z rozwiązaniami przyjętymi w systemie przesyłowym	Uwaga nieuwzględniona. Czasy rozpatrywania renominacji określone w pkt 4.1.3.2; IRIEM powiązane są ściśle z aktualnymi parametrami pracy magazynu oraz procedurą rozpatrywania renominacji. Zgodnie z pkt 4.1.2.4 oraz 4.1.3.5 w uzasadnionych przypadkach, służby dyspozytorskie ZUM i OSM, mogą w trybie dyspozytorskim uzgodnić skrócenie czasu określonego w 2.6.2.1 lit. (b), pkt. 2.6.4.1 lit. (b) i pkt. 2.6.6.1 lit. (b). Ponadto, w przypadku instalacji magazynowych czas ten jest niezbędny do zmiany strumienia gazu zatłaczania/odbioru do/z IM/GIM. Należy też zwrócić uwagę, że ZUM zobowiązany jest złożenia renominacji w tej samej godzinie do OSM i OSP w celu sprawdzenia jej zgodności. Mając na uwadze pkt 4.1.4.2.

		(zgodnymi z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych). Zgodnie z IRIESP minimalne wyprzedzenie dla składania renominacji do OSP wynosi 2 godziny. Przyjęcie innego wymaganego wyprzedzenia w zakresie renominacji składanych do OSM może w konsekwencji spowodować utrudnienia w procedurze sprawdzania zgodności renominacji dla punktów na połączeniu instalacji magazynowych z systemem przesyłowym w przypadku, gdy wyprzedzenie wskazane na stronie OSM będzie krótsze. Jeśli wymagane wyprzedzenie będzie dłuższe niż 2 godziny, to może wystąpić potrzeba zastosowania zasady mniejszego strumienia w związku z renominacjami złożonymi do OSP. W związku z powyższym proponujemy rozważenie wskazania w IRIEIM 2-godzinne wyprzedzenia dla renominacji. W przeciwnym wypadku niezachowanie wymaganego wyprzedzenia dla składanych renominacji powinno stanowić przesłankę do odrzucenia renominacji.	
27.	Uczestnik 4	Uwaga szczegółowa pkt 2.6.6.1 lit. (b). Aktualne brzmienie: „2.6.6.1. Na swojej stronie internetowej OSM publikuje dla IM PMG Wierzchowice aktualne: (b) informacje o czasie niezbędnym do rozpoczęcia realizacji Nominacji lub Renominacji, liczonym od momentu rozpoczęcia procedury rozpatrywania Nominacji lub Renominacji,” Zwracamy uwagę, że zgodnie z pkt. 4.1.2.1. „ZUM przekazuje Nominacje do OSM nie później niż do godz. 14.00 Doby Gazowej poprzedzającej Dobę Gazową, której ta Nominacja dotyczy”. Oznacza to, że wymagane wyprzedzenie dla rozpoczęcia realizacji nominacji wynosi 16 godzin. Nie ma	Uwaga nieuwzględniona. Czasy rozpatrywania renominacji określone w pkt 4.1.3.2; IRIEM powiązane są ściśle z aktualnymi parametrami pracy magazynu oraz procedurą rozpatrywania renominacji. Zgodnie z pkt 4.1.2.4 oraz 4.1.3.5 w uzasadnionych przypadkach, służby dyspozytorskie ZUM i OSM, mogą w trybie dyspozytorskim uzgodnić skrócenie czasu określonego w 2.6.2.1 lit. (b), pkt. 2.6.4.1 lit. (b) i pkt. 2.6.6.1 lit. (b). Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku instalacji magazynowych czas ten jest niezbędny do zmiany strumienia gazu zatłaczania/odbioru do/z IM/GIM.

		potrzeby dodatkowej publikacji informacji na stronie internetowej w tym zakresie. Jeśli chodzi o wymagane wyprzedzenie dla składania renominacji, proponujemy o wskazanie wymaganego wyprzedzenia bezpośrednio w pkt. 4.1.3.1 dotyczącym terminu składania renominacji. Wymagane wyprzedzenie powinno być jasno wskazane w IRIEIM. Jednocześnie zwracamy uwagę, że należy zapewnić spójność rozwiązań z rozwiązaniami przyjętymi w systemie przesyłowym (zgodnymi z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych). Zgodnie z IRIESP minimalne wyprzedzenie dla składania renominacji do OSP wynosi 2 godziny. Przyjęcie innego wymaganego wyprzedzenia w zakresie renominacji składanych do OSM może w konsekwencji spowodować utrudnienia w procedurze sprawdzania zgodności renominacji dla punktów na połączeniu instalacji magazynowych z systemem przesyłowym w przypadku, gdy wyprzedzenie wskazane na stronie OSM będzie krótsze. Jeśli wymagane wyprzedzenie będzie dłuższe niż 2 godziny, to może wystąpić potrzeba zastosowania zasady mniejszego strumienia w związku z renominacjami złożonymi do OSP. W związku z powyższym proponujemy rozważenie wskazania w IRIEIM 2-godzinnego wyprzedzenia dla renominacji. W przeciwnym wypadku niezachowanie wymaganego wyprzedzenia dla składanych renominacji powinno stanowić przesłankę do odrzucenia renominacji.	Wskazujemy przy tym, że ZUM zobowiązany jest złożenia renominacji w tej samej godzinie do OSM i OSP w celu sprawdzenia jej zgodności. Mając na uwadze pkt 4.1.4.2.
28.	Uczestnik 4	Uwaga szczegółowa pkt 4.1.4.2. Aktualne brzmienie:	Uwaga uwzględniona. Uzupełniono pkt. 4.1.4.2 IRIEIM zgodnie z uwagą.

		„4.1.4.2. Jeżeli procedura sprawdzenia zgodności nominacji lub renominacji w Systemie Przesyłowym wykaże rozbieżność Nominacji lub Renominacji złożonych do OSM z nominacjami lub renominacjami złożonymi do OSP dla punktów wejścia lub punktów wyjścia w Systemie Przesyłowym na połączeniach z Instalacją Magazynową lub Grupą Instalacji Magazynowych stosuje się zasadę mniejszego strumienia. W związku z tym OSM nie realizuje Nominacji lub Renominacji ZUM w części wykraczającej ponad wielkość wynikające z zatwierdzonej Nominacji lub Renominacji ZUM złożonej do OSP lub OSM.” Proponujemy doprecyzowanie w celu jasnego wskazania, że wskutek zastosowania zasady mniejszego strumienia, nominacja/renominacja zostanie zatwierdzona do mniejszej z porównywanych wielkości. Proponowane brzmienie: „4.1.4.2. Jeżeli procedura sprawdzenia zgodności nominacji lub renominacji w Systemie Przesyłowym wykaże rozbieżność Nominacji lub Renominacji złożonych do OSM z nominacjami lub renominacjami złożonymi do OSP dla punktów wejścia lub punktów wyjścia w Systemie Przesyłowym na połączeniach z Instalacją Magazynową lub Grupą Instalacji Magazynowych stosuje się zasadę mniejszego strumienia, co oznacza, że w obu systemach nominacja/renominacja zostanie zatwierdzona w wielkości mniejszej z porównywanych ilości paliwa gazowego określonych w nominacjach lub renominacjach. W związku z tym OSM nie realizuje Nominacji lub Renominacji ZUM w części wykraczającej ponad wielkość wynikające z zatwierdzonej Nominacji lub Renominacji ZUM złożonej do OSP lub OSM.”	
29.	Uczestnik 4	Uwaga szczegółowa pkt 4.4.2. Aktualne brzmienie:	Uwaga uwzględniona. Punkt 4.4.2. IRiEIM otrzymał brzmienie:

		„4.4.2. Wstrzymanie UM polega na odmowie przyjęcia Paliwa Gazowego do zatłoczenia w przypadku niespełnienia wymogów określonych w pkt 2.10.1 i w przypadku określonym w pkt 2.10.3. W przypadkach określonych w pkt 4.4.1.1 i 4.4.1.2 wstrzymanie może polegać na odmowie jego wydania lub zatłoczenia.” Proponujemy doprecyzowanie konsekwencji wstrzymania UM, tj. czy odmowa przyjęcia paliwa gazowego do zatłoczenia polega na odrzuceniu nominacji czy jest to realizowane w inny sposób? Do rozważenia uwzględnienie przedmiotowego przypadku w pkt 4.1.1.16.	„4.4.2. Wstrzymanie UM polega na odmowie przyjęcia Paliwa Gazowego do zatłoczenia w przypadku niespełnienia wymogów określonych w pkt 2.10.1 i w przypadku określonym w pkt 2.10.3. W przypadkach określonych w pkt 4.4.1.1 i 4.4.1.2 wstrzymanie może polegać na odmowie jego wydania lub zatłoczenia. Powyższe następuje poprzez odrzucenie Nominacji lub Renominacji.” Jednocześnie dodano powyższy przypadek w katalogu w pkt. 4.1.1.16: „Odrzucenie Nominacji lub Renominacji może nastąpić z powodu: (...) wstrzymania UM, o którym mowa w pkt. 4.4.2.”
30.	Uczestnik 4	Uwaga szczegółowa pkt 5.3.3. Aktualne brzmienie: „5.3.3 OSM nie ponosi odpowiedzialności wobec ZUM za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi ZUM przez OSP, w tym nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ZUM jakichkolwiek bonifikat z tego tytułu.” Zapis niezrozumiały/zbędny.	Uwaga nieuwzględniona. Postanowienie znajduje oparcie w pkt 7.2.3 Taryfy OSM i ma na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości i wyraźne wskazanie, że OSM nie ponosi odpowiedzialności wobec ZUM za działania i zaniechania OSP.
31.	Uczestnik 4	Uwaga szczegółowa pkt 6.4.2.1. Aktualne brzmienie: „6.4.2.1. Jeżeli w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia świadczenia UM OSP, w celu realizacji swoich zadań, zażąda – w drodze pisemnego oświadczenia złożonego zgodnie z zasadami reprezentacji OSP	Uwaga nieuwzględniona. Zmiana proponowana przez Uczestnika nie zmienia znaczenia tego postanowienia. Użycie bardziej rozbudowanego opisu („oświadczenie złożone zgodnie z zasadami reprezentacji OSP lub przez pełnomocnika

		lub przez pełnomocnika umocowanego zgodnie z zasadami reprezentacji OSP – od OSM następnym Roku Magazynowym świadczenia UM w zakresie uniemożliwiającym realizację zawartej USUM Krótkoterminowej, OSM informuje o tym fakcie ZUM i Strony niezwłocznie podpisują aneks do USUM Krótkoterminowej w celu dostosowania jej do możliwości świadczenia UM przez OSM.” Proponujemy uproszczenie zapisu: „6.4.2.1. Jeżeli w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia świadczenia UM OSP, w celu realizacji swoich zadań, zażąda – w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez osoby uprawnione do reprezentacji OSP – od OSM następnym Roku Magazynowym świadczenia UM w zakresie uniemożliwiającym realizację zawartej USUM Krótkoterminowej, OSM informuje o tym fakcie ZUM i Strony niezwłocznie podpisują aneks do USUM Krótkoterminowej w celu dostosowania jej do możliwości świadczenia UM przez OSM.”	umocowanego zgodnie z zasadami reprezentacji OSP”) jest celowe i ma na celu uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że przez osobę uprawnioną do reprezentacji OSP należy rozumieć osobę, która reprezentuje ten podmiot zgodnie z zasadami reprezentacji spółki ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców KRS lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z tymi zasadami.
32.	Uczestnik 4	Uwaga szczegółowa pkt 8.2.1. Aktualne brzmienie: „8.2.1 W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w Paliwo Gazowe OSM realizuje polecenia OSP dotyczące uruchomienia zapasów obowiązkowych Paliwa Gazowego objętego ofertą w zgodzie z procedurą opisaną w Ustawie o Zapasach oraz IRIESP i w tym celu może przerwać lub ograniczyć realizację UM na Warunkach Przerwywanych.” Proponowane brzmienie: „8.2.1 W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w Paliwo Gazowe OSM realizuje polecenia OSP dotyczące uruchomienia zapasów obowiązkowych Paliwa Gazowego	Uwaga nieuwzględniona. Usługi Magazynowania zostały tak skonstruowane, że zapas obowiązkowy będzie możliwy do odbioru zgodnie z Ustawą o Zapasach bez konieczności przerywania UM na Warunkach Ciągłych (zakupionej na cele handlowe).

		zgodnie z procedurą opisaną w Ustawie o Zapasach oraz IRiESP i w tym celu może przerwać lub ograniczyć realizację UM na Warunkach Ciągłych i UM na Warunkach Przerwywanych.” Uzasadnienie: Proponowane brzmienie umożliwia OSM podejmowanie, w ramach przywracania prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego, działań w szerszym zakresie m.in. zapobiegania realizowaniu poleceń ZUM, które utrudniają przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego (np. przypadek zatłaczania paliwa gazowego do instalacji magazynowej). Podkreślić przy tym należy, że postanowienie nie obliuguje OSM do podejmowania wskazanych działań.	
--	--	--	--

III. Zestawienie uwag zgłoszonych do postanowień Zmiany nr 1 dotyczących świadczenia usługi Biletowej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) wprowadzonych do IRiEIM wraz z odnośnym stanowiskiem OSM.

L.p.	Zgłaszający uwagę	Treść uwagi	Stanowisko GSP
33.	Uczestnik 1	Uwaga ogólna Zmiany Aneksu nr 1 należy dostosować do praktycznego zastosowania RŚUM, szczegóły poniżej.	Częściowo uwzględniona – szczegóły poniżej.
34.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt. 2.8.2.1.2.3. Punkt niejasny w interpretacji:	Wyjaśnienie.

		„o zakresie przeniesienia praw do Zdolności Magazynowych na RARS ze wskazaniem USUM, w ramach której następuje przeniesienie, Instalacji Magazynowej lub Grupy Instalacji Magazynowych”. Prosimy o wyjaśnienie, co OSM miał na myśli wskazując na „zakres przeniesienia praw ze wskazaniem USUM”. Czy chodzi o liczbę Pakietów przenoszonych z umowy z OSM do umowy z RARS?	Przedmiotowe postanowienie ma umożliwić OSM pozyskanie wszelkich istotnych informacji pozwalających OSM na zawarcie przez z RARS oraz z ZUM zlecającym Usługę Biletową do RARS odpowiednio USUM i aneksu do USUM, odzwierciedlających wstąpienie przez RARS w trybie art. 70c ust. 3 pkt 2) Ustawy o Zapasach w prawa i obowiązki ZUM wynikające z USUM zawartych w celu utrzymywania zapasów obowiązkowych. W zakres informacji wymagających przekazania do OSM wchodzi m.in. informacje o ilości Pakietów przejętych w powyższym trybie przez RARS, ale też wszelkie informacje pozwalające ustalić m.in. USUM czy IM lub GIM w której nastąpiło przeniesienie zapasu obowiązkowego na RARS. W konkretnych sytuacjach faktycznych zapas obowiązkowy może być przez ZUM utrzymywany na podstawie wielu USUM i w różnych instalacjach magazynowych. Dlatego też niezbędne jest pozyskanie informacji pozwalających dokładnie ustalić w jakim zakresie ZUM zlecił RARS wykonywanie zadań utrzymywania zapasów obowiązkowych i przeniósł na RARS zdolności magazynowe niezbędne do utrzymywania zapasów obowiązkowych.
--	--	---	--

35.	Uczestnik 1	Uwaga szczegółowa pkt. 2.8.1.2.5. Proponujemy doprecyzować określenie „niezwłocznie” i dodać, „nie później niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z RARS”, z przyczyn niezależnych od OSM czy ZUM, jak również z przyczyn losowych zawarcie umowy z RARS jak również zawarcie wspomnianego w pkt. 2.8.1.2.5. aneksu z OSM może ulec przesunięciu. Z tego względu sugerujemy ograniczyć limit czasu na zawarcie aneksu z OSM, aby uniknąć potencjalnej luki czasowej. W rzeczywistości, aneks powinien <i>zostać zawarty z dniem zawarcia umowy z RARS</i>, ewentualnie, powinien <i>wchodzić w życie z dniem zawarcia umowy z RARS</i>, aby uniknąć powstania luki czasowej i niepewności (faktycznej i prawnej), co do zapewnienia świadczenia UM na rzecz ZUM zlecającego Usługę Biletową w zakresie Zdolności Magazynowych, przeniesionych (w całości lub w części) na RARS w trybie art. 70c ust. 3 pkt 2) Ustawy o Zapasach. Zależy nam na zachowaniu ciągłości zapewnienia utrzymywania zapasów obowiązkowych, z których to obowiązków rozliczany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest ZUM, zaś kontrolowany jest również OSM, jako strona umowy USUM.	Uwaga nieuwzględniona do punktu 2.8.2.1.5. Ze względu na treść uwagi przyjęto, że Uczestnik 1 błędnie wskazał w uwadze numerację punktu. Aneks do USUM ma charakter wyłącznie deklaratoryjny, gdyż potwierdza skutki zawarcia umowy biletowej z RARS określone w art. 70c ust. 3 Ustawy o Zapasach, które nastąpiły w dacie zawarcia umowy biletowej (pomiędzy RARS a ZUM). Jednocześnie dotychczasowa praktyka wskazuje, że strony (OSM, RARS i ZUM) dążą do zawarcia USUM/aneksów do USUM w najkrótszym możliwym terminie. Ograniczenie tych działań konkretnym terminem wydaje się w związku z tym niecelowe.
36.	Uczestnik 2	Uwaga szczegółowa pkt. 2.8.2.1.2 Wnioskujemy: • o wprowadzenie wzoru oświadczenia umożliwiającego poinformowanie OSM o zawartej umowie; • o wydłużenie terminu na poinformowanie OSM o zawartej umowie o jeden dzień roboczy od daty podpisania umowy.	Uwaga częściowo uwzględniona. OSM rozważy opracowanie i zamieszczenie wzoru takiego oświadczenia na stronie internetowej OSM. Ze względu na konsekwencje związane ze wstąpieniem przez RARS w USUM po stronie ZUM (w tym m.in. z uwagi na obowiązki raportowe po stronie OSM wynikające z REMIT) wskazane jest pozostawienie obecnego zapisu przewidującego powiadomienie OSM o zawarciu umowy biletowej z RARS w dniu jej zawarcia. ZUM zlecający Usługę Biletową i RARS powinny negocjując umowę biletową przygotowywać równolegle przekazanie do OSM

			stosownych oświadczeń i informacji wymaganych zgodnie z IREIM.
--	--	--	--